

**KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY:N ILMOITUS KUNINKAANLÄHTEENTIEN
VARAVOIMALAITOKSEN REKISTERÖINNISTÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUN
TIETOJÄRJESTELMÄÄN**

546/64.641/2017

PJSYMBOLK 27.02.2018 § 18

Ympäristönsuojelulain 116 §:n nojalla Köyliön-Säkylän sähkö Oy on tehnyt rekisteröinti-ilmoituksen Säkylässä sijaitsevasta varavoimalaitoksesta.

Energiatuotantolaitoksen rekisteröinti-ilmoitus

Ilmoituksen tekijä

Köyliön-Säkylän sähkö Oy

...

Laitos ja sen sijainti

Kuninkaanlähteentien varavoimalaitos

...

Laitos sijaitsee paikassa, jossa on oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa kaavamerkintä EN eli energiahuollon alue. Sijaintipaikalla ei ole asemakaavaa.

Laitoksen toiminta, rakenteet ja olosuhteet

Sähköä tuottavassa varavoimalaitoksessa arvioitu vuotuinen käyttöaika on 50 tuntia. Valmiudessa oleva laitteisto käynnistetään, jos sähkönjakeluun tulee ongelmia tai energian ostohinta joinain yksittäisinä vuorokauden tunteina ylittää reilusti laitteistolla tuotetun energian kustannuksen. Laitteistoja koekäytetään kuukausittain.

Laitoksessa on kolme sähköä tuottavaa dieselyksikköä, joiden suurimmat polttoainetehot ovat:

VTA28	1,3 MW
KTA 50/1	2,1 MW
KTA 50/2	2,1 MW

Aiemmin käytössä olleet MWM 1- ja MWM 3-yksiköt on poistettu käytöstä ja yrityksestä saadun tiedon mukaan ne puretaan kesällä v. 2018.

Savukaasut dieselyksiköistä johdetaan yhteen 15 metriä korkeaan piippuun, jonka mitoitus on tarkasteltu v. 1997 ympäristöluvan yhteydessä. Piipun korkeus täyttää myös asetuksen vaatimukset. Dieselyksiköt täyttävät savukaasupäästöille asetetut vaatimukset 6.-7.9.2017 tehtyjen mittausten perusteella, tosin typenoksidipäästöjen osalta ainoastaan virhemarginaalin puitteissa.

Polttoneesteinä käytettävä kevyt polttoöljy varastoidaan v. 2016 asennetussa maanpäällisessä 2-vaippaisessa säiliössä, jossa on ylitäytönestin ja

vuodonilmaisujärjestelmä. Pinnanmittausjärjestelmä on manuaalinen. Laitoksella on imeytysainetta ja torjuntakalustoa polttonestevuotojen varalle. Ilmoituksen ja olosuhteiden perusteella katsotaan, että laitoksella ei muodostu öljyisiä jätevesiä. Säiliöauton tankkausyhteet sijaitsevat katetussa tankkauskaapissa. Laitoksen jätteet toimitetaan laitokseen, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon. Laitoksen melutaso ei ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja.

Rekisteröinnin edellytysten täyttyminen

Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Laitoksen toiminnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista eikä laitoksen jätevesien johtamisesta aiheudu uoman tai altaan pilaantumista. Laitoksen toiminnasta ei pääse vesiin vesiympäristölle haitallisia tai vaarallisia aineita. Laitoksen toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapurustolle. Toiminta ei myöskään todennäköisesti aiheuta luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettuja seurauksia. Toiminta ei ole osa luvanvaraista ympäristön pilaantumisen vaaraa ---aiheuttavaa toimintaa. Jätevesien sekä sade- ja hulevesien käsittely- ja johtaminen ja jätehuolto täyttävät asetuksen 750/2013 vaatimukset.

Ympäristöpäällikkö on tutkinut toimintaa koskevan ilmoituksen. Toiminta voidaan merkitä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristölautakunnan päätös rekisteröinnistä

Ympäristöpäällikkö:

Ympäristölautakunta päättää, että

- Kuninkaanlähteentien varavoimalaitos, osoite Kuninkaanlähteentie 76 Säkylä, merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
- toiminnanharjoittajalle lähetetään ilmoitus toiminnan rekisteriin merkitsemisestä
- tämä rekisteröinti kumoaa ja korvaa laitokselle 6.11.1997 annetun ympäristöluvan (§ 66)

Rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä peritään ilmoituksen tekijältä ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu 1.756,00 €.

Tästä päätöksestä ei voi valittaa muilta osin, kuin maksun määräämisen osalta Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusohje liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.

=====