

**LAUSUNTO ADVEN OY:N KAUTTUAN VOIMALAITOKSEN JÄÄHDYTYSVESIEN
VAIKUTUSTEN KALATALOUDELLISESTA TARKKAILUOHJELMASTA**

943/64.641/2013

PJSYMBOLK 10.04.2018 § 31

Adven Oy on toimittanut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksyttäväksi otsikossa mainitun tarkkailuohjelman, josta ELY-keskus pyytää lausuntoa. Tarkkailuohjelma on esityslistan liitteenä.

Ympäristöpäällikkö:

Tarkkailuohjelmassa tulisi yhdessä vesistössä tehtävien tarkkailutoimenpiteiden lisäksi tarkkailla voimalaitoksesta jokeen tulevan lämpökuorman vaihteluita tutkimuksen aikana, jos kuormitusvaihtelut ovat merkittäviä. Lämpökuormituksen leviämisen kartoituksia eri kuormitus- ja virtaamatilanteissa ja vuodenaikoina pitäisi olla enemmänkin, kuin kaksi kartoitusta kahdena vuotena. Tutkimuksen väli- ja loppuraportit pyydetään toimittamaan Pyhäjärvisuudun ympäristötoimistoon.

Päätös:

Esityksen mukaan.

=====